

# Ringeriks-Kraft Nett

## Erklæring vedrørende vekselrettere (invertere) til installering hos kunder med elektriske produksjonsanlegg

Ringeriks-Kraft Nett baserer seg på REN-Blad 0342, som beskriver tekniske krav for anlegget. Vekselretteren skal stilles inn etter standardinnstillinger for VDE-AR-N 4105:2011-08.

Som bekreftelse på at vekselretteren kan stilles inn etter riktig norm, kreves sertifisering fra leverandøren jf neste avsnitt. For øvrig gjelder Energi Norges standard tilknytningsvilkår.

**Merk at det i nettmeldingsskjemaet skal vedlegges denne erklæringen signert samt følgende dokumenter med informasjon om vekselretter.**

- Certificate of conformity for power generation units (Vedlegg G2 ihht VDE-AR-N 4105:2011-08)
- Certificate of conformity of the network and system protection (Vedlegg G3 ihht-AR-N 4105:2011-08)

Alle vedlegg må leveres på norsk eller engelsk.

Underskrift på dette dokumentet bekrefter at den/de aktuelle vekselrettere (ne) som installeres i anlegget stilles i henhold til standardinnstillinger i VDE-AR-N 4105:2011-08 og at påkrevde vedlegg er lagt ved i nettmeldingen. Merking i installasjon utføres ihht NEK:400 av ansvarlig installatør.

Elektroinstallatør

PV-systemleverandør

---

Blokkbokstaver

---

Blokkbokstaver

---

Underskrift

---

Underskrift